



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307695156

认证委托人名称及地址

人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址

人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址

浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格

剩余电流动作断路器

RDB5L-63; U_i : 400V; U_{imp} : 4kV; U_e : AC230V(2P)、AC400V(4P); I_n : 25A、40A、63A; $I_{\Delta n}$: 30mA、50mA、100mA、300mA/AC 型; 电磁式; $I_m=500A(25A、40A)、630A(63A)$; $I_{\Delta m}=500A(25A、40A)、630A(63A)$; I_{nc} : 6000A; $I_{\Delta c}$: 6000A; 极数: 2P、4P

产品标准和技术要求

GB/T 16916.1-2014; GB/T 16916.21-2008

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期: 2024 年 09 月 20 日 有效期至: 2029 年 09 月 19 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

