



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2025010307776442

认证委托人名称及地址

人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址

人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址

浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格

剩余电流动作断路器
RDB5LEs-63Y、RDB5PLEs-63Y;详见附件

产品标准和技术要求

GB/T 16917.1-2014;GB/T 16917.22-2008

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2025 年 05 月 09 日 有效期至：2030 年 05 月 08 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2025010307776442

证书附页: 第 1 页 共 1 页

RDB5LEs-63Y、RDB5PLEs-63Y;

Ui: 690V; Uimp: 6kV; Ue: AC230V(1P+N、2P); 额定频率: 50/60Hz; In (一般型): 6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A; $I\Delta n$: 30mA、50mA、100mA/A型、AC型, 一般型, 动作时间 $t \leq 0.1s$; In (延时型): 25A、32A、40A、50A、63A; $I\Delta n$: 50mA、100mA/A型、AC型, 延时型(S型), 动作时间 $t \leq 0.3s$; 瞬时脱扣类型: C型、D型; 电子式; $I\Delta m$: 2000A; $I_{cn}=I_{cs}=6000A$; 极数: 1P+N (带一个保护极, N极常通, 不具备隔离功能)、2P (带一个保护极, N极可开闭)

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司