中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307713279

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格
电能表外置断路器
RDB5Z-100N、RDB5Z-100H；Uimp：6kV；Ui：500V；Ue：AC230V(1P+N、2P)， AC400V(3P、3P+N、4P)；In：6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A、80A、 100A；瞬时脱扣类型：C 型、D 型；Icn：RDB5Z-100N：6000A，RDB5Z-100H：10000A； Ics：RDB5Z-100N：6000A，RDB5Z-100H：7500A；极数：1P+N(N 极可开闭)、2P、3P、 3P+N(N 极可开闭)、4P；控制方式：远程全自动控制方式；控制电平电压：220V

产品标准和技术要求
GB/T 10963.1-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》（CNCA-C03-02:2024）的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 10 月 28 日 **有效期至：**2029 年 10 月 27 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。

签发：谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司