



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305697055

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格
双电源自动转换开关

RDH5DS-630、RDH5DS-400 额定绝缘电压(Ui): 800V;控制回路额定绝缘电压(Ui): 250V;额定冲击耐受电压(Uimp): 12kV;控制回路冲击耐受电压(Uimp): 4kV;约定发热电流(Ith): 630A、400A;额定工作电压(Ue): AC400V;额定工作电流(Ie): 630:400A、500A、630A;400A:225A、250A、315A、350A、400A;使用类别: AC-33iB;额定短路接通能力(Icm)(峰值): 25.2kA;额定短时耐受电流(Icw): 12.6kA/60ms;电器级别: PC 级;转换方式: ATSE;极数: 3P、4P。

产品标准和技术要求
GB/T 14048.11-2016

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期: 2024 年 09 月 24 日 有效期至: 2029 年 09 月 23 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

