



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307740436

认证委托人名称及地址

人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址

人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址

上图电气有限公司
浙江省乐清市乐清经济开发区纬二十路 268 号

产品名称和系列、型号、规格

塑料外壳式断路器
RDM5E-1250H/□、RDM5EY-1250□/□□；详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 12 月 20 日 有效期至：2029 年 06 月 02 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307740436

证书附页: 第 1 页 共 1 页

RDM5E-1250H/□、RDM5EY-1250□/□□; Ue: AC400V, AC690V(仅 RDM5E-□H);
Ui: 1000V; Uimp: 8kV; Inm: 1250A; RDM5E-□H: In: 630A
(400A/440A/460A/480A/500A/530A/560A/600A/630A 分级可调+OFF); 800A
(500A/550A/600A/630A/660A/700A/740A/780A/800A 分级可调+OFF); 1000A
(630A/680A/700A/750A/800A/850A/900A/950A/1000A 分级可调+OFF); 1250
(850A/900A/950A/1000A/1050A/1100A/1150A/1200A/1250A 分级可调+OFF);
RDM5EY-□□□: In: 630A(252A~630A 连续可调); 800A(320A~800A 连续可调);
1000A(400A~1000A 连续可调); 1250A(500A~1250A 连续可调)过电流脱扣器类
型: 电子式; 适用频率: 50/60Hz; RDM5E-□H: AC400V: Ics: 50kA, Icu: 65kA;
AC690V: Ics: 10kA, Icu: 20kA; Icw: 20kA/1s; RDM5EY-□□□: AC400V: M
型: Ics: 50kA; Icu: 50kA; H 型: Ics: 65kA, Icu: 85kA; Icw: 20kA/1s; 选
择性类别: B 类; 极数: 3P, 4P; 产品适用于隔离;

型号的解释:

$\frac{RD}{(1)} \frac{M}{(2)} \frac{5}{(3)} \frac{E}{(4)} \frac{\square}{(5)} - \frac{1250}{(6)} \frac{\square}{(7)} / \frac{\square}{(8)} \frac{\square}{(9)}$

- (1) 企业代号
 - (2) 塑料外壳式断路器
 - (3) 设计代号
 - (4) 电子式
 - (5) 无表示带旋钮, Y 表示带液晶屏
 - (6) 壳架等级电流 (A)
 - (7) 分断能力级别: “M”: 普通型 (仅 RDM5EY 系列), “H”表示高分断型
 - (8) 极数: 3—三极, 4—四极
 - (9) 颜色代号: 无表示灰白色盖, 黑色手柄, D 表示深灰色盖, 红色手柄 (仅 RDM5EY 系列)
- RDM5E 系列附加代码 (位于产品侧面) 解释: 46 代表 4 极 6 旋钮, 36 代表 3 极 6 旋钮;
43 代表 4 极 3 旋钮, 33 代表 3 极 3 旋钮。

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司