



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307740435

认证委托人名称及地址

人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址

人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址

上图电气有限公司
浙江省乐清市乐清经济开发区纬二十路 268 号

产品名称和系列、型号、规格

塑料外壳式断路器
RDM5E-1250M、RDM5E-1600M、RDM5E-2000M、RDM5E-1250H、RDM5E-1600H、
RDM5E-2000H；详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 12 月 20 日 有效期至：2029 年 06 月 06 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307740435

证书附页: 第 1 页 共 1 页

RDM5E-1250M、RDM5E-1600M、RDM5E-2000M、
RDM5E-1250H、RDM5E-1600H、RDM5E-2000H;
Ui: 1000V; Uimp: 8kV; Ue: AC400/415V、AC690V;
In: 1250A (Ir: 500/630/700/800/900/1000/1100/1200/1250A 分级可调+OFF),
1600A (Ir: 630/800/900/1000/1100/1250/1400/1500/1600A 分级可调+OFF),
2000A (Ir: 800/1000/1250/1400/1500/1600/1800/1900/2000A 分级可调+OFF);
过电流脱扣器类型: 电子式;
AC400/415V: Ics: 50kA (M 型), 85kA (H 型); Icu: 85kA (M 型), 100kA (H 型);
AC690V: Ics: 25kA (M 型), 25kA (H 型); Icu: 25kA (M 型), 25kA (H 型);
Icw: 25kA/1s; 适用频率: 50/60Hz;
选择性类别: B 类; 极数: 3P、4P; 产品适用于隔离;

型号的解释:

RD M 5 E - □ □ / □ □
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

- ①企业代号
- ②塑料外壳式断路器
- ③设计序号
- ④电子式
- ⑤额定电流 (A): 1250、1600、2000
- ⑥分断能力级别: “M” 表示普通型, “H” 表示高分断型
- ⑦极数: 3: 三极, 4: 四极
- ⑧环境温度: “G” 表示+55℃; “无代号” 表示常温环境

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司