



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307695552

**认证委托人名称及地址**

人民电器集团有限公司  
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

**生产者名称及地址**

人民电器集团有限公司  
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

**生产企业名称及地址**

浙江人民电器有限公司  
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

**产品名称和系列、型号、规格**

剩余电流保护断路器

RDM5L-250L、RDM5L-250M、RDM5L-250LR、RDM5L-250MR、RDM5LEV-250L、  
RDM5LEV-250M、RDM5LEV-250LR、RDM5LEV-250MR；详见附页

**产品标准和技术要求**

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 09 月 23 日 有效期至：2029 年 09 月 22 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，  
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307695552

证书附页：第 1 页 共 1 页

RDM5L-250L、RDM5L-250M、RDM5L-250LR、RDM5L-250MR、RDM5LEV-250L、  
RDM5LEV-250M、RDM5LEV-250LR、RDM5LEV-250MR

Ui:1000V; Uimp:8kV; Ue:AC230V(2P)、AC400V (3P、4P); 过电流脱扣器类型:  
热磁式; 选择性类别: A; In: 100A、125A、140A、160A、180A、200A、225A、  
250A;  $I\Delta n$ : 50mA/100mA/200mA/300mA/500mA(任选三档分级可调)/AC 型、  
A 型; 非延时型、延时型; 漏电脱扣器类型: 电子式;  $I\Delta m$ :12.5kA; Ics: 25kA(L  
型)、35kA(M 型); Icu: 35kA(L 型)、50kA(M 型); 极数:2P、3P、4P (3 个保护  
级, N 极可开闭), 具有隔离功能。

配用的辅助触头: 1NO1NC;Ui:400V ; Uimp:4kV ;  
Ith:3A;AC-15:Ue/Ie:AC400V/0.4A,DC-13:Ue/Ie:DC220V/0.15; 配用的报警触头:  
1NO1NC;Ui:400V ; Uimp:4kV ; Ith:3A; AC-15:Ue/Ie:AC400V/0.4A,  
DC-13:Ue/Ie:DC220V/0.15A

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司