



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304696458

认证委托人名称及地址  
人民电器集团有限公司  
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址  
人民电器集团有限公司  
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址  
浙江人民电器有限公司  
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格  
热过载继电器

RDR5-25、RDR5P-25;  $U_i$ : 690V;  $U_{imp}$ : 8kV;  $U_e$ : AC690V;  $I_e$ : 0.1A~0.16A、0.16A~0.25A、0.25A~0.4A、0.4A~0.63A、0.63A~1A、1A~1.6A、1.25A~2A、1.6A~2.5A、2.5A~4A、4A~6A、5.5A~8A、7A~10A、9A~13A、12A~18A、17A~25A; 脱扣级别: 10A; 3P; IP20B (配合底座使用的情况下); 配用的辅助触头: 1NO1NC;  $U_i$ : 690V;  $U_{imp}$ : 4kV;  $I_{th}$ : 5A; AC-15:  $U_e/I_e$ : AC380V/1.5A; DC-13:  $U_e/I_e$ : DC220V/0.2A

产品标准和技术要求  
GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期: 2025 年 04 月 21 日 有效期至: 2029 年 09 月 23 日

本证书为变更证书,证书首次颁发日期: 2024 年 09 月 24 日  
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,  
也可在认监委网站 ([www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

