



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307696856

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格
万能式断路器

RDW5-2000; RDW5P-2000 Ui: 1000V; Uimp: 12kV; Ue: AC400V、AC690V; In: 630A、800A、1000A、1250A、1600A、2000A; AC400V: Ics: 80kA (S型)、80kA (H型); Icu: 80kA (S型)、80kA (H型); Icw: 65kA/1s (S型)、65kA/1s (H型); AC690V: Ics: 50kA (S型)、65kA (H型); Icu: 50kA (S型)、65kA (H型); Icw: 40kA/1s (S型)、55kA/1s (H型); 过电流脱扣器类型: 电子式; 适用频率: 50/60Hz; 选择性类别: B类; 极数: 3P, 4P; 产品适用于隔离; 配用的辅助触头(4NO4NC, 6NO6NC): Ith: 6A; AC-15: Ue/Ie: AC400V/0.9A, AC230V/1.5A; DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.27A, DC110V/0.55A

产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期: 2025年05月15日 有效期至: 2029年09月23日

本证书为变更证书,证书首次颁发日期: 2024年09月24日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

