中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307697083

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格
万能式断路器
RDW5-3200,RDW5-2500,RDW5P-3200,RDW5P-2500;详见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则　低压电器　低压元器件》（CNCA-C03-02:2024）的要求，特发此证。

发证日期：2025 年 04 月 18 日　　**有效期至：**2029 年 09 月 23 日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2024 年 09 月 24 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。

签发：谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307697083

证书附页：第 1 页 共 1 页

RDW5-3200,RDW5-2500,RDW5P-3200,RDW5P-2500
Ui:1000V;Uimp:12kV;
Ue:AC400V/690V;
In:2000A,2500A,2900A,3200A(RDW5-3200,RDW5P-3200);
1000A,1250A,1600A,2000A,2500A(RDW5-2500,RDW5P-2500);

过电流脱扣器类型：电子式;
Ics:RDW5-3200,RDW5P-3200:S:80kA(AC400V),65kA(AC690V);
H:85kA(AC400V),70kA(AC690V);
B:67kA(AC400V),50kA(AC690V);
RDW5-2500,RDW5P-2500:S:80kA(AC400V),65kA(AC690V);
Icu:RDW5-3200,RDW5P-3200:S:80kA(AC400V),65kA(AC690V);
H:100kA(AC400V),70kA(AC690V);
B:67kA(AC400V),50kA(AC690V);
RDW5-2500,RDW5P-2500:S:80kA(AC400V),65kA(AC690V);
Icw:RDW5-3200,RDW5P-3200:S:80kA/1s(AC400V), 65kA/1s(AC690V);
H:85kA/1s(AC400V),70kA/1s(AC690V);
B:67kA/1s(AC400V), 50kA/1s(AC690V);
RDW5-2500,RDW5P-2500:S:80kA/1s(AC400V),65kA/1s(AC690V);

选择性类别: B;
极数: 3P, 4P;
适用于隔离;
额定频率: 50/60Hz;
配用的辅助触头(CCC 证书编号:2024010305691270):YQF1:4NO4NC,6NO6NC;
Ui:690V;Uimp:6kV;Ith:6A;
AC-15:Ue/Ie:AC230V/1.5A,AC400V/0.9A;
DC-12:Ue/Ie:DC220V/0.27A,DC110V/0.55A

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

http://www.cqc.com.cn 北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070 电话：+86 10 83886666