



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L6651

CQC 标志认证 试验报告

■新申请 □变更 □监督 □复审 □其他:

申请编号: V2023CQC107502-1070271

(任务编号)


产品名称: 刀开关

型 号: HD11-1000

检测机构: 浙江省高低压电器产品质量检验中心

国家低压电器产品质量检验检测中心(浙江)



产品名称: 刀开关 型 号: HD11-1000 商 标: / 样品数量: 5 台 样品来源: 企业送样 收样日期: 2023-05-12 完成日期: 2023-06-09	委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产者(制造商): 人民电器集团有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产企业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号
试验结论: 依据 GB/T 14048.3-2017 检验合格	
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: HD11-1000; Uimp: 8kV; Ui: 690V; Ue: AC400V; Ith=Ie: 1000A; Icw: 30kA/1s; 使用类别: AC-20B; 极数: 3P、4P	
主检: 林吕杰 签名:  日期: 2023-06-09	 浙江省高低压电器产品质量 检验中心 2023 年 06 月 12 日
审核: 林 杰 签名:  日期: 2023-06-12	
签发: 胡海清 签名:  日期: 2023-06-12	
备注	示波图编号原则: 操作性能寿命—S 图; 接通分断—T 图; 预期波—Y 图; EMC—E 图 Y-01~02 为样块