



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0098

CQC 标志认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他：



申请编号：V2023CQC107502-1131844
(任务编号)

产品名称：开启式刀开关

型 号：HD11-400

检测机构：福建省产品质量检验研究院



样品名称：开启式刀开关 型 号：HD11-400/48、49 商 标：/ 样品数量：5 台 样品来源：送样 收样日期：2023-11-17 完成日期：2023-12-22	委托人：人民电器集团有限公司 委托人地址：浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产者：人民电器集团有限公司 生产者地址：浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产企业：浙江人民电器有限公司 生产企业地址：浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号																				
试验结论：依据 GB/T 14048.3—2017 检验合格																					
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明： HD11-400；Ui：1140V；Uimp：12kV；Ue：AC400V/690V/1140V； Ith=Ie：400A；额定短时耐受电流(Icw)和时间：20kA/1s；使用类别：AC-20B； 极数：3P，4P																					
主检：  日期：2023-12-22	 福建省产品质量检验研究院 2023 年 12 月 25 日																				
审核：  日期：2023-12-27																					
签发：  日期：2023-12-28																					
备注： 1.变更情况 <table><thead><tr><th>序号</th><th>变更项目</th><th>变更前</th><th>变更后</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>Ue 变更</td><td>Ue: AC400V</td><td>Ue: AC400V/690V/1140V</td></tr><tr><td>2</td><td>Uimp 变更</td><td>Uimp: 8kV</td><td>Uimp: 12kV</td></tr><tr><td>3</td><td>Ui 变更</td><td>Ui: 690V</td><td>Ui: 1140V</td></tr><tr><td>4</td><td>极数变更</td><td>3P</td><td>3P, 4P</td></tr></tbody></table> 2.最近一次原认可报告编号：02501-18DQ2799； 3.最近一次出具原试验报告的检测单位：福建省产品质量检验研究院； 4.原证书编号：CQC2003010305091119； 5.示波图编号原则：S(试验波)，Y(预期波)，E(EMC 波形)；D(50kA 系统)，X(10kA 系统)，S(寿命系统)，N(120kA 系统)，Z(综合系统)，F(辅助触头系统)，RE(辐射发射)，CE(传导发射)，HA(谐波)，SZ(直流寿命系统)，NZ(直流短路系统)，ZZ(直流综合系统)； 6.此确认试验报告与原报告合并使用才有效。		序号	变更项目	变更前	变更后	1	Ue 变更	Ue: AC400V	Ue: AC400V/690V/1140V	2	Uimp 变更	Uimp: 8kV	Uimp: 12kV	3	Ui 变更	Ui: 690V	Ui: 1140V	4	极数变更	3P	3P, 4P
序号	变更项目	变更前	变更后																		
1	Ue 变更	Ue: AC400V	Ue: AC400V/690V/1140V																		
2	Uimp 变更	Uimp: 8kV	Uimp: 12kV																		
3	Ui 变更	Ui: 690V	Ui: 1140V																		
4	极数变更	3P	3P, 4P																		