



151300110071



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0098

国家强制性产品认证 试验报告

☐ 新申请 ☒ 变更 ☐ 监督 ☐ 复审 ☐ 其他:

申请编号: A2018CCC0305-2993210
(任务编号)

产品名称: 开启式刀开关

型 号: HD13-2000/3, HD13-2000/3BX

检测机构: 福建省产品质量检验研究院






样品名称: 开启式刀开关 型号: HD13-2000/3 商 标: / 数 量: 1 台 样品来源: 送样 收样日期: 2018-10-08 完成日期: 2018-10-19	委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业区) 生产者: 人民电器集团有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业区) 生产企业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路 555 号
---	--

试验结论: 依据 GB/T14048.3-2017 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

HD13-2000/3, HD13-2000/3BX;

Uimp: 8kV; Ui: 690V; Ith: 2000A; Ue: AC400V; Ie: 2000A; Icw=40kA/1s;
 使用类别: AC-20B; 3P

主检: 	日期: 2018-10-19	 福建省产品质量检验研究院 2018年10月23日 (2)
审核: 	日期: 2018-10-22	
签发: 	日期: 2018-10-23	

备注:

1. 变更情况:

序号	变更项目	变更前	变更后
1	标准换版	GB/T14048.3-2008	GB/T14048.3-2017

2. 最近一次原 3C 认可报告编号(申请编号): C-040-09B4820-S(A2009CCC0305-875867);

3. 最近一次出具原 3C 试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司;

4. 原 3C 证书编号: 2003010305091127;

5. 示波图编号原则: S(试验波), Y(预期波), E(EMC 波形); D(50kA 系统), X(10kA 系统), S(寿命系统), N(120kA 系统), Z(综合系统), F(辅助触头系统), RE(辐射发射), CE(传导发射), HA(谐波);

6. 此确认试验报告与原报告合并使用才有效。