



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2018CCC0302-2994625



(任务编号)

产品名称: 刀形转换隔离器

型号: HS13-400/30, HS13-400/31,
HS13-400/30BX, HS13-400/31BX

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



样品名称: 刀形转换隔离器 型 号: HS13-400/30, HS13-400/31, HS13-400/30BX, HS13-400/31BX 商 标: / 样品数量: 1 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2018-10-23 完成日期: 2018-10-30	委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区 (柳市 人民工业园) 生产者: 人民电器集团有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区 (柳市 人民工业园) 生产企业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路 555 号						
试验结论: 依据 GB/T14048.3-2017 检验合格							
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: HS13-400/30, HS13-400/31, HS13-400/30BX, HS13-400/31BX Ui: 690V; Uimp: 8kV; Ue: AC400V; Ith: 400A; Ie: 400A; Icw: 20kA/1s; 使用类别: AC-20B; 极数: 3P.							
主检: 鲁建平 签字:  日期: 2018-11-09	 (检测机构名称、盖章)						
审核: 丁 娟 签字:  日期: 2018-11-09							
签发: 张 洁 签字:  日期: 2018-11-09							
备注:							
1. 变更情况:							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">序号和名称</th> <th style="width: 35%;">变更前</th> <th style="width: 35%;">变更后</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. 标准变更</td> <td>GB/T14048.3-2008</td> <td>GB/T14048.3-2017</td> </tr> </tbody> </table>		序号和名称	变更前	变更后	1. 标准变更	GB/T14048.3-2008	GB/T14048.3-2017
序号和名称	变更前	变更后					
1. 标准变更	GB/T14048.3-2008	GB/T14048.3-2017					
2. 原 3C 认可报告编号: C-040-09B4807-S; 3. 出具试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司; 4. 原 3C 证书编号: 2003010302091162; 5. 此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。							