

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

国家强制性产品认证 试验报告

试验结论: 依据 GB/T 14048.3-2017

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

HZ10-25/3

Ui: 660V; Uimp: 2.5kV; ☐ 新申请 ☒ 变更 ☐ 监督 ☐ 复审 ☐ 其他:

Ue: AC380V, DC220V;

Ith: 25A;

Ie: 25A;

Icw: 300A/1s, Icu: 300A/0.1s;

使用类别: AC-3, 1A;

极数: 3P

申请编号: A2018CCC0305-2995818

(任务编号)

产品名称: 组合开关

型 号: HZ10-25/3

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



1. 变更情况:

序号和名称	变更前	变更后
1. 标准变更	GB/T 14048.3-2011	GB/T 14048.3-2017



2. 原 3C 认可报告编号: C-040-0904656-S;

3. 出具试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司;

4. 原 3C 证书编号: 200201030501335A;

5. 此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。

样品名称: 组合开关 型 号: HZ10-25/3 商 标: / 样品数量: 1 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2018-10-24 完成日期: 2018-10-29	委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产者: 人民电器集团有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产企业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路555号
---	--

试验结论: 依据 GB/T14048.3-2017 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

HZ10-25/3

Ui:660V; Uimp:2.5kV;

Ue: AC380V, DC220V;


Ith: 25A;


Ie: 25A;


Icw:500A/1s; Icm(峰值):850A;

使用类别:AC-22A, DC-21A;

极数:3P.

主检: 鲁建平 签字:  日期: 2018-11-13

审核: 尤雪元 签字:  日期: 2018-11-13

签发: 张 洁 签字:  日期: 2018-11-13



备注:

1. 变更情况:

序号和名称	变更前	变更后
1. 标准变更	GB/T14048.3-2008	GB/T14048.3-2017

2. 原 3C 认可报告编号: C-040-09B4656-S;

3. 出具试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司;

4. 原 3C 证书编号: 2002010305013359;

5. 此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。