




170008221380



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

国家强制性产品认证

试验报告

☐ 新申请 ☒ 变更 ☐ 监督 ☐ 复审 ☐ 其他:

申请编号: A2018CCC0303-2995649

(任务编号)

产品名称: 接触器式继电器

型号: JZC1

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司






样品名称: 接触器式继电器 型 号: JZC1 商 标: / 样品数量: 2 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2018-10-26 完成日期: 2018-10-28	委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产者: 人民电器集团有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产企业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路 555 号
---	--

试验结论: 依据 GB/T 14048.5-2017 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

JZC1
Ui:660V;Uimp:6kV;lth:10A;
AC-15:Ue/Ie: AC380V/6A;
DC-13:Ue/Ie:DC220V/0.45A;

主检: 王 炜 签字:  日期: 2018-10-31
审核: 尤雪元 签字:  日期: 2018-10-31
签发: 张 洁 签字:  日期: 2018-10-31



备注:

1. 变更情况;

序号和名称	变更前	变更后
变更情况: 1.标准换版	GB 14048.5-2008	GB/T 14048.5-2017

2.原 CCC 认可报告编号: C-040-09B2035-S;
3.出具原试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司;
4.原 CCC 证书编号: 2002010303013285;
5.此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。