

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

国家强制性产品认证

试验报告

☐ 新申请 ☒ 变更 ☐ 监督 ☐ 复审 ☐ 其他:

申请编号: A2018CCC0305-2995808
(任务编号)

产品名称: 行程开关

型 号: LX10

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司






样品名称: 行程开关 型 号: LX10 商 标: / 样品数量: 2 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2018-10-30 完成日期: 2018-11-06	委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产者: 人民电器集团有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产企业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路 555 号
--	--

试验结论: 依据 GB/T 14048.5-2017 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

LX10;
 Ui:500V;Uimp:8kV; Ith:10A;
 AC-15: Ue:AC380V,Ie:2.63A
 DC-13: Ue:DC220V,Ie:0.91A
 IP54(防水型)

主检: 王 炜 签名:  日期: 2018-11-12	 (检测机构名称: 苏州电器科学研究院股份有限公司) 2018 年 11 月 12 日
审核: 陆维导 签名:  日期: 2018-11-12	
签发: 张 洁 签名:  日期: 2018-11-12	

备注

1. 变更情况:

序号和名称	变更前	变更后
1. 标准换版	GB14048.5-2008	GB/T 14048.5-2017

- 原 CCC 认可报告编号: C-040-09B4657-S ;
- 出具原试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司;
- 原 CCC 证书编号: 2004010305108992;
- 此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。