



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

国家强制性产品认证

试验报告

☐ 新申请 ☒ 变更 ☐ 监督 ☐ 复审 ☐ 其他:

申请编号: A2018CCC0305-2917620

(任务编号)

产品名称: 行程开关

型号: LX19

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



样品名称: 行程开关

型 号: LX19

商 标: /

样品数量: 5 台

样品来源: 工厂送样

收样日期: 2018-08-15

完成日期: 2018-10-09

委托人: 人民电器集团有限公司

委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者: 人民电器集团有限公司

生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业: 浙江人民电器有限公司

生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路 555 号

试验结论: 依据 GB/T 14048.5-2017 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:




LX19

Ui:500V;Uimp:4kV;Ith:5A;

AC-15:Ue/Ie: AC380V/0.8A;

DC-13:Ue/Ie:DC220V/0.1A;

外壳防护等级: IP00(开启式),IP40(防护式).

主检: 王 炜 签字:  日期: 2018-10-15审核: 尤雪元 签字:  日期: 2018-10-15签发: 张 洁 签字:  日期: 2018-10-15

(检测机构名称, 盖章)

2018年10月15日



备注:

1. 变更情况;

序号和名称	变更前	变更后
变更情况: 见附页	见附页	见附页

2. 原 CCC 认可报告编号: C-040-09B4659-S;

3. 出具原试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司;

4. 原 CCC 证书编号: 2002010305013368;

5. 此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。