



CQC 产品认证 型式试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他

申请编号: V2024CQC107501-1214734

产品名称: 交流低压抽出式开关柜

型号: MNS

检测机构: 福建省产品质量检验研究院



型式试验报告

申请编号：V2024CQC107501-1214734
 样品名称：交流低压抽出式开关柜
 型号：MNS
 商标：/
 样品数量：1 块
 样品来源：送样
 样品生产序号：/
 收样日期：2024-05-17
 完成日期：2024-05-29

委托人：人民电器集团有限公司
 委托人地址：浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
 生产者：人民电器集团有限公司
 生产者地址：浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
 生产企业：人民电器集团有限公司
 生产企业地址：浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

试验依据标准：GB/T 7251.2—2023 《交流低压抽出式开关设备和控制设备第 2 部分：成套电力开关和控制设备》

试验结论：合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明：

产品型号：MNS
 额定电压 (Un)：400V
 额定绝缘电压 (Ui)：690V
 额定频率 (fn)：50Hz
 主母线的额定电流 (InA)：6300A~4000A
 配电母线的组额定电流 (Ing)：1500A~400A
 主母线的额定短时耐受电流 (Icw)：100kA
 配电母线的额定短时耐受电流 (Icw)：50kA
 户内型/户外型：户内型
 外壳防护等级：IP42、IP41

主检：郑家引 签名： 日期：2024-05-29

审核：许家峰 签名： 日期：2024-05-30

签发：魏运明 签名： 日期：2024-06-03



备 注	变更信息	变更前	变更后
	标准变更	GB/T 7251.12—2013	GB/T 7251.2—2023
	关键元器件和材料一览表	见报告 C-06801-1C220511	见报告 02501-24DQ2591
	原证书编号	CQC22107346965	
	原安全型式试验报告编号	C-06801-1C220511	
	原变更报告编号（如有）	/	
	原检测机构	浙江省机电产品质量检测所有限公司	
	本报告需与原检测报告一起阅读方有效		