



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0098

CQC 产品认证 型式试验报告

☐ 新申请 ☐ 变更 ☐ 监督 ☐ 复审 ☒ 其他：核查

申请编号：V2024CQC107501-1214735

产品名称：交流低压抽出式开关柜

型号：MNS

检测机构：福建省产品质量检验研究院



型式试验报告

申请编号：V2024CQC107501-1214735 样品名称：交流低压抽出式开关柜 型号：MNS 商标：/ 样品数量：/ 样品来源：/ 样品生产序号：/ 收样日期：/ 完成日期：2024-05-22	委托人：人民电器集团有限公司 委托人地址：浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产者：人民电器集团有限公司 生产者地址：浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产企业：人民电器集团有限公司 生产企业地址：浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号
---	--

试验依据标准：
GB/T 7251.2—2023 《低压成套开关设备和控制设备第 2 部分：成套电力开关和控制设备》

试验结论：合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明：

产品型号：MNS
额定电压 (Un)：400V
额定绝缘电压 (Ui)：690V
额定频率 (fn)：50Hz
主母线的额定电流 (InA)：1600A~400A
馈电柜配电母线的组额定电流 (Ing)：800A~200A
控制柜配电母线的组额定电流 (Ing)：800A~200A
主母线的额定短时耐受电流 (Icw)：30kA
馈电柜配电母线的额定短时耐受电流 (Icw)：30kA
控制柜配电母线的额定短时耐受电流 (Icw)：30kA
户内型/户外型：户内型
外壳防护等级：IP42、IP41、IP40、IP30

主检：郑美海 签名：郑美海 日期：2024-05-22

审核：许家峰 签名：许家峰 日期：2024-05-23

签发：魏运明 签名：魏运明 日期：2024-05-23



备注	变更信息	变更前	变更后
	标准变更	GB/T 7251.12—2013	GB/T 7251.2—2023
	关键元器件和材料一览表	见报告 C-06801-1C220510	见报告 02501-24DQ2592
	原证书编号	CQC22107342104	
	原安全型式试验报告编号	C-06801-1C220510	
	原变更报告编号（如有）	/	
	原检测机构	浙江省机电产品质量检测所有限公司	
	本报告需与原检测报告一起阅读方有效		