



# CQC 产品认证 型式试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他：核查

申请编号：V2024CQC107501-1214740

产品名称：交流低压抽出式开关柜

型号：MNS

检测机构：福建省产品质量检验研究院



## 型式试验报告

申请编号：V2024CQC107501-1214740  
样品名称：交流低压抽出式开关柜  
型号：MNS  
商标：/  
样品数量：/  
样品来源：/  
样品生产序号：/  
收样日期：/  
完成日期：2024-05-23

委托人：人民电器集团有限公司  
委托人地址：浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)  
生产者：人民电器集团有限公司  
生产者地址：浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)  
生产企业：人民电器集团有限公司  
生产企业地址：浙江省乐清市柳市镇柳乐路555号

试验依据标准：GB/T 7251.2—2023《交流低压抽出式开关柜和控制设备第2部分：成套电力开关和控制设备》

试验结论：合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明：

产品型号：MNS  
额定电压 (Un)：400V  
额定绝缘电压 (Ui)：690V  
额定频率 (fn)：50Hz  
主母线的额定电流 (InA)：4000A~1600A  
配电母线的组额定电流 (Ing)：1000A~400A  
主母线的额定短时耐受电流 (Icw)：80kA  
配电母线的额定短时耐受电流 (Icw)：30kA  
户内型/户外型：户内型  
外壳防护等级：IP41

主检：苏雄斌 签名：[Signature] 日期：2024-05-23

审核：许家峰 签名：[Signature] 日期：2024-05-23

签发：魏运明 签名：[Signature] 日期：2024-05-24



备注	变更信息	变更前	变更后
	标准变更	GB/T 7251.12—2013	GB/T 7251.2—2023
	报告中生产企业地址	浙江省乐清市柳市镇车站路555号	浙江省乐清市柳市镇柳乐路555号
	关键元器件和材料一览表	见原报告 02501-19DQ365	见报告 02501-24DQ2596
	原证书编号	CQC2019010301167895	
	原安全型式试验报告编号	02501-19DQ365	
	原变更报告编号(如有)	/	
	原检测机构	福建省产品质量检验研究院	
	本报告需与原检测报告一起阅读方有效		