



151300110071



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0098

国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2018CCC0305-2993208
(任务编号)

产品名称: 按钮开关

型 号: RDA37

检测机构: 福建省产品质量检验研究院

检测报告专用章
(2)



样品名称: 按钮开关

型 号: RDA37

商 标: /

数 量: 2 台

样品来源: 送样

收样日期: 2018-09-30

完成日期: 2018-10-26

委托人: 人民电器集团有限公司

委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者: 人民电器集团有限公司

生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业: 浙江人民电器有限公司

生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路555号

试验结论: 依据 GB/T 14048.5-2017 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

RDA37; Uimp:2.5kV; Ui:500V; AC-15: Ue/Ie:380V/2.5A;
DC-13: Ue/Ie:220V/0.3A; Ith:10A; 使用类别:AC-15, DC-13, IP55; ϕ 22mm

主检: 陈圣杰

日期: 2018-10-26

审核: 何晓芳

日期: 2018-11-01

签发: 王平

日期: 2018-11-02



备注:

1.变更情况:

序号	变更项目	变更前	变更后
1	标准换版	GB/T 14048.5-2008	GB/T 14048.5-2017

2.最近一次原 3C 认可报告编号(申请编号): 02501-14DQ054(A2014CCC0305-1735374);

3.最近一次出具原 3C 试验报告的检测单位: 福建省产品质量检验研究院;

4.原 3C 证书编号: 2014010305676160;

5.此确认试验报告与原报告合并使用才有效。