



151300110071



2015闽质监验字051号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0098

国家强制性产品认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号：A2016CCC0307-2325582
(任务编号)

产品名称：漏电断路器

型 号：RDB3HLE-63

检测机构：福建省产品质量检验研究院




<p>样品名称: 漏电断路器 型号: RDB3HLE-63 商 标: / 样品数量: 211 台 样品来源: 送样 收样日期: 2016-08-25 完成日期: 2016-10-20</p>	<p>委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区 (柳市人民工业园) 生产者: 人民电器集团有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区 (柳市人民工业园) 生产企业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站 路 555 号</p>
---	---

试验结论: 依据 GB16917.1-2014、GB16917.22-2008 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

RDB3HLE-63; Ue:AC230V(1P+N、2P), AC400V (3P、3P+N、4P); In: 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A; C、D 型特性; I_{Δn}:30mA; 额定剩余动作类型:AC 型, 电子式; I_{cs}=7.5kA, I_{cn}=10kA; I_{Δm}:630A; 1P+N(N 极常通)、2P、3P、3P+N(N 极常通)、4P; 2P、3P、4P:适用于隔离用; 1P+N、3P+N:不适用于隔离用

主检: 	日期: 2016-10-20
审核: 	日期: 2016-10-21
签发: 	日期: 2016-10-24



备注: 示波图编号原则: S(试验波), Y(预期波), E(EMC 波形); D(50kA 系统), X(10kA 系统), S(寿命系统), N (120kA 系统), Z(综合系统), F(辅助触头系统), RE(辐射发射), CE(传导发射), HA(谐波)。