



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

CQC 标志认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: V2021CQC107502-864210

(任务编号)

产品名称: 小型断路器

型 号: RDB5-125S

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



样品名称: 小型断路器 型 号: RDB5-125S 商 标: / 样品数量: 7 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2021-12-16 完成日期: 2021-12-20	委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区 (柳市人民工业园) 生产者: 人民电器集团有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区 (柳市人民工业园) 生产企业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号												
试验结论: 依据 GB/T10963.1-2020 检验合格													
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: RDB5-125S Uimp:4kV,Ui:400V; Ue: AC230V(1P+N), AC400V (3P+N); In: 63A,80A,100A,125A; 瞬时脱扣器类型:C 型,D 型; Ics:6kA,Icn:6kA; 极数: 1P+N(带一个保护极, N 极随保护极同时通断), 3P+N(带三个保护极, N 极随保护极同时通断).													
主检: 方 刚 签名: 方刚 日期: 2022-03-03	 (检测机构名称, 盖章) 2022年03月03日												
审核: 丁 娟 签名: 丁娟 日期: 2022-03-03													
签发: 韩美丽 签名: 韩美丽 日期: 2022-03-03													
备注: 1. 变更情况: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">序号和名称</th> <th style="width: 35%;">变更前</th> <th style="width: 35%;">变更后</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. 标准变更</td> <td>GB/T10963.1-2005</td> <td>GB/T10963.1-2020</td> </tr> <tr> <td>2. 产品型号变更</td> <td>RDX2-125S</td> <td>RDB5-125S</td> </tr> <tr> <td>2. 生产企业地址变更</td> <td>浙江省乐清市柳市镇车站路 555 号</td> <td>浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号</td> </tr> </tbody> </table> 2. 原认可报告编号: C-040-11C0468-S; 3. 出具原试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司; 4. 原证书编号: CQC2011010307507340; 5. 此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。		序号和名称	变更前	变更后	1. 标准变更	GB/T10963.1-2005	GB/T10963.1-2020	2. 产品型号变更	RDX2-125S	RDB5-125S	2. 生产企业地址变更	浙江省乐清市柳市镇车站路 555 号	浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号
序号和名称	变更前	变更后											
1. 标准变更	GB/T10963.1-2005	GB/T10963.1-2020											
2. 产品型号变更	RDX2-125S	RDB5-125S											
2. 生产企业地址变更	浙江省乐清市柳市镇车站路 555 号	浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号											