



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0116

CQC 标志认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: V2021CQC107502-864181


产品名称: 小型断路器

型 号: RDB5-80S

检测机构: 浙江方圆检测集团股份有限公司

(浙江方圆(电)气设备检测有限公司)



申请编号: V2021CQC107502-864181 样品名称: 小型断路器 型 号: RDB5-80S 商 标: PEOPLE 样品数量: 20 台 样品来源: 生产企业送样 收样日期: 2021-12-12 完成日期: 2022-02-06	委 托 人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生 产 者: 人民电器集团有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生 产 企 业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号
试验结论: 依据 GB/T 10963.1-2020 检验合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: RDB5-80S; Ue: AC230V(1P+N), AC400V(3P+N) Ui: 400V; Uimp: 4kV; In: 63A、80A; 瞬时脱扣类型: C 型; Ics= Icn= Icn1: 6000A; 极数: 1P+N (带一个保护极, N 极可开闭)、3P+N (带三个保护极, N 极可开闭);	
主检: 周烽烽 签名:  日期: 2022-02-08	
审核: 孟佳炜 签名:  日期: 2022-02-08	
签发: 姚 波 签名:  日期: 2022-02-08	
备注: 该申请为变更申请, 具体变更情况及原认证情况见附页	