



160000122531



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L2162

CQC 标志认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: V2022CQC107502-962382

产品名称: 隔离开关

型 号: **RDB5GS-125**

检测机构: 温州海关综合技术服务中心

国家低压电器检测重点实验室



样品名称：隔离开关 型号： RDB5GS-125 商 标：/ 样品数量：3 台 样品来源：送样 收样日期：2022-06-16 完成日期：2022-07-01	委 托 人：人民电器集团有限公司 委托人地址：浙江省乐清市经济开发区 （柳市人民工业园） 生产者（制造商）：人民电器集团有限公司 生产者（制造商）地址：浙江省乐清市经济开发区 （柳市人民工业园） 生 产 企 业：浙江人民电器有限公司 生产企业地址：浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号
--	---

试验结论：依据 GB/T 14048.3-2017 检验合格。

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明：

RDB5GS-125；

Uimp: 4kV; Ui: 500V; Ith: 125A;

Ue: AC230(1P)、AC400V(2P、3P、4P);

Ie: 32A、40A、50A、63A、80A、100A、125A;

Icw: 1.5kA/1s; Icm(峰值): 2.5kA; 使用类别：AC-22A;

极数：1P、2P、3P、4P。

主检：  日期：2022.07.01

审核：  日期：2022.07.01

签发：  日期：2022.07.01



备注	1.变更情况：			
	序号	变更项目	变更前	变更后
	1	型号变更	RDB5G-125	RDB5GS-125
	2	底座（壳体） 供应商更名	温州市君正电器有限公司 乐清市正大胶塑开关厂 乐清市宏兴塑胶配件厂 乐清市鹏鑫电器厂	温州市君正电器有限公司 乐清市正大胶塑开关厂 乐清市宏兴塑胶配件厂 乐清市鹏鑫电器厂（普通合伙）
2. 出具原 CCC 认可试验报告的检测单位及报告编号： 温州出入境检验检疫技术中心 19101-DW180104；				
3. 原 II 型自愿认证证书编号：CQC2018010302057339；				
4. 此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。				
试品编号：#1：4P/125A #2：2P/125A #3：1P/32A（所有样品仅用于拍照）				