



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1037

210020349171

CQC 标志认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:


申请编号: V2021CQC107502-871382

产品名称: 切换电容器接触器

型 号: RDC19-25/20,RDC19-25/02,RDC19-25/11

检测机构: 镇江市产品质量监督检验中心
(国家中低压配电设备质量检验检测中心)



样品名称: 切换电容器接触器 型号: RDC19-25/20, RDC19-25/02, RDC19-25/11 商 标: / 样品数量: 4 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2021-12-24 完成日期: 2022-01-19	委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产者(制造商): 人民电器集团有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产企业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号
试验结论: 依据 GB/T 14048.4-2020 检验合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: 型号: RDC19-25/20,RDC19-25/02,RDC19-25/11; 额定冲击耐受电压 (Uimp): 8kV; 额定绝缘电压 (Ui): 660V; 约定发热电流 (Ith): 25A; 额定工作电压(Ue)/额定电流(Ie): AC230V(220V)/AC400V(380V)/17A; 使用类别: AC-6b; 额定控制电源电压和频率 (Us): AC36V、AC110V、AC220V、AC380V, 50Hz; 极数: 3P; 配用的辅助触头: 常开常闭的情况和数量: 2 对 (2NO 或 1NO1NC 或 2NC); Ui: 380V; 约定发热电流 (Ith): 6A; 使用类别: AC-15: Ue/Ie: 380V/0.95A; DC-13: Ue/Ie: 220V/0.15A。	
主检: 唐璐怡 签名:  日期: 2022-01-19	 (检测机构名称、盖章) 2022 年 01 月 19 日
审核: 季英瑞 签名:  日期: 2022-01-19	
签发: 丁志东 签名:  日期: 2022-01-19	
备注: 变更信息详见附件表 1	