



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0098

CQC 标志认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他

申请编号: V2021CQC107502-850071
(任务编号)

产品名称: 切换电容器接触器

型 号: RDC19-25/20,11,02B,

RDC19-25/20,11,02C

检测机构: 福建省产品质量检验研究院



样品名称: 切换电容器接触器 型号: RDC19-25/11B 商 标: / 样品数量: 8 台 样品来源: 送样 收样日期: 2021-12-15 完成日期: 2022-02-23	委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产者: 人民电器集团有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产企业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路555号
---	--

试验结论: 依据 GB/T 14048.4—2020 检验合格。

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

RDC19-25/20,11,02B,RDC19-25/20,11,02C; Uimp:8kV;Ui:660V; Ith:25A; Ue:AC220/230V、AC380/400V; Ie:17A; 使用类别:AC-6b; Us:AC36V、AC110V、AC127V、AC220V、AC380V/50Hz; Qe:6kvar (Ue=AC220/230V),12kvar (Ue=AC380/400V); IP20; 3P;
配用的辅助触头 2NO、1NC1NO、2NC: Ith:6A, AC-15:380V/0.95A, DC-13:220V/0.15A,

主检: 程康松 日期: 2022-02-23

审核: 日期: 2022-03-07

签发: 日期: 2022-03-10



备注:

1.变更情况:

序号	变更项目	变更前	变更后
1	标准换版	GB/T 14048.4—2010	GB/T 14048.4—2020
2	生产厂搬迁	浙江省乐清市柳市镇车站路 555 号	浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号
3	壳体制造商变更	浙江荣生电气有限公司	乐清市奋进胶塑电器有限公司 乐清市王新塑化有限公司
4	灭弧罩制造商变更	浙江荣生电气有限公司	乐清市奋进胶塑电器有限公司 乐清市王新塑化有限公司
5	线圈骨架制造商变更	浙江荣生电气有限公司	乐清市奋进胶塑电器有限公司 乐清市王新塑化有限公司
6	弹簧制造商 更名	乐清市天力弹簧厂	温州天力弹簧有限公司

2.最近一次原认可报告编号(申请编号): 02501-13DQ193(A2013CCC0304-1565465);

3.最近一次出具原试验报告的检测单位: 福建省产品质量检验研究院;

4.原证书编号: CQC2013010304655422;

5.示波图编号原则: S(试验波), Y(预期波), E(EMC 波形); D(50kA 系统), X(10kA 系统), S(寿命系统), N(120kA 系统), Z(综合系统), F(辅助触头系统), RE(辐射发射), CE(传导发射), HA(谐波), SZ(直流寿命系统), NZ(直流短路系统), ZZ(直流综合系统)。

6.此确认试验报告与原报告合并使用才有效。