



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1037

210020349171

CQC 标志认证

试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: V2021CQC107502-871380

产品名称: 切换电容器接触器

型 号: RDC19-43/20,RDC19-43/02,RDC19-43/11

检测机构: 镇江市产品质量监督检验中心
(国家中低压配电设备质量检验检测中心)



样品名称：切换电容器接触器 型号：RDC19-43/20, RDC19-43/02, RDC19-43/11 商 标：/ 样品数量：4 台 样品来源：工厂送样 收样日期：2021-12-24 完成日期：2022-01-19	委托人：人民电器集团有限公司 委托人地址：浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产者(制造商)：人民电器集团有限公司 生产者(制造商)地址：浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产企业：浙江人民电器有限公司 生产企业地址：浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号
试验结论：依据 GB/T 14048.4-2020 检验合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明： 型号：RDC19-43/20,RDC19-43/02,RDC19-43/11； 额定冲击耐受电压（Uimp）：8kV；额定绝缘电压（Ui）：660V； 约定发热电流（Ith）：43A； 额定工作电压(Ue)/额定电流(Ie)：AC230V(220V)/AC400V(380V)/29A； 使用类别：AC-6b； 额定控制电源电压和频率（Us）：AC36V、AC110V、AC220V、AC380V，50Hz； 极数：3P； 配用的辅助触头： 常开常闭的情况和数量：2 对（2NO 或 1NO1NC 或 2NC）；Ui：380V； 约定发热电流（Ith）：10A； 使用类别：AC-15：Ue/Ie：380V/0.95A；DC-13：Ue/Ie：220V/0.15A。	
主检：唐璐怡 签名：唐璐怡 日期：2022-1-19	
审核：季英瑞 签名：季英瑞 日期：2022-1-19	
签发：丁志东 签名：丁志东 日期：2022-1-19	
备注：变更信息详见附件表 1	

