



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0503



国家强制性产品认证 试验报告

☒ 新申请 ☐ 变更 ☐ 监督 ☐ 复审 ☐ 其他:

申请编号: A2019CCC0303-3092866

产品名称: 接触器式继电器

型号: RDCJ5-40、RDCJ5-31、RDCJ5-22、
RDCJ5-13、RDCJ5-04



检测机构: 中检质技检验检测科学研究院有限公司



样品名称: 接触器式继电器 型 号: RDCJ5-40、RDCJ5-31、 RDCJ5-22、RDCJ5-13、 RDCJ5-04 样品数量: 25 台 样品来源: 送样 收样日期: 2019.01.31 完成日期: 2019.03.06	委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工 业园) 制造商(生产者): 人民电器集团有限公司 制造商(生产者)地址: 浙江省乐清市经济开发区 (柳市人民工业园) 生产企业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路 555 号
试验结论: 合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: RDCJ5-40、RDCJ5-31、RDCJ5-22、RDCJ5-13、RDCJ5-04; Ui: 690V; Uimp: 6kV; Ith: 10A; AC-15: Ue/Ie: 220V/1.6A、380V/0.95A; DC-13: Ue/Ie: 220V/0.15A、110V/0.3A; 防护等级: IP20	
签发人: 徐亮 签名:  签发日期: 2019.03.06	
备注:	


报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	C-14201-DC190483
首页	√	1	C-14201-DC190483
报告组成	√	1	C-14201-DC190483
安全型式试验报告	√	51	C-14201-DC190483
电磁兼容型式试验报告			
封底	√	1	

本报告由表中划√的所有内容组成

判定： P 试验结果符合要求
F 试验结果不符合要求
N 要求不适用于该产品， 或不进行该项试验

安全型式试验报告

申请编号: A2019CCC0303-3092866 样品名称: 接触器式继电器 型号规格: RDCJ5-40、RDCJ5-31、 RDCJ5-22、RDCJ5-13、 RDCJ5-04 样品数量: 25 台 样品生产序号: / 收样日期: 2019.01.31 样品来源: 送样 抽样通知书编号: /		委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工 业园) 制造商(生产者): 人民电器集团有限公司 制造商(生产者)地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳 市人民工业园) 生产企业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路 555 号	
试验依据标准: GB/T14048.5-2017《低压开关设备和控制设备 第 5-1 部分: 控制电路电器和开关元件 机电式控制电路电器》			
试验结论: 合格			
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: RDCJ5-40、RDCJ5-31、RDCJ5-22、RDCJ5-13、RDCJ5-04; Ui: 690V; Uimp: 6kV; Ith: 10A; AC-15: Ue/Ie: 220V/1.6A、380V/0.95A; DC-13: Ue/Ie: 220V/0.15A、110V/0.3A; 防护等级: IP20			
主检: 左海亮 签名:  日期: 2019.03.06			
审核: 魏益松 签名:  日期: 2019.03.06			
签发: 徐 亮 签名:  日期: 2019.03.06			
备注	试品编号: #1~#12: RDCJ5-22 AC440V #13: RDCJ5-22 AC415V #14: RDCJ5-22 AC380/400V #15: RDCJ5-22 AC240V #16: RDCJ5-22 AC220/230V #17: RDCJ5-22 AC127V #18: RDCJ5-22 AC110V #19: RDCJ5-22 AC48V #20: RDCJ5-22 AC36V #21: RDCJ5-22 AC24V #22: RDCJ5-04 AC440V #23: RDCJ5-13 AC440V #24: RDCJ5-40 AC440V #25: RDCJ5-31 AC440V		