



170008221380



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

国家强制性产品认证 试验报告

试验结论: 依据 GB/T14048.3-2017

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

RDH3-125

Ui: 500V; Uimp: 2.5kV; ☐ 新申请 ☒ 变更 ☐ 监督 ☐ 复审 ☐ 其他:

Ue: AC230V(1P), AC400V(2P, 3P, 4P);

Ith: 125A;

Ic: 125A;

申请编号: A2018CCC0302-2995754

Icw: 1.5kA/1s; 2.5kA/0.1s

使用类别: A (任务编号)

IP20;

极数: 1P, 2P, 3P, 4P

产品名称: 隔离开关

主检: 曹建平 签字: 曹建平 日期: 2018-11-12

型号: RDH3-125

审核: 姜鑫 签字: 姜鑫 日期: 2018-11-12

签发: 张 检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司

备注:

1. 变更信息:

序号和名称	变更前	变更后
1. 标准变更	GB/T14048.3-2011	GB/T14048.3-2017



2. 原试验报告编号: C-040-13B2598-S;

3. 原试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司;

4. 原试验报告编号: 2013010302653155;

5. 此试验报告与原试验报告合并使用方为有效。



样品名称: 隔离开关 型 号: RDH3-125 商 标: / 样品数量: 1 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2018-10-24 完成日期: 2018-10-29	委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产者: 人民电器集团有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产企业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路555号						
试验结论: 依据 GB/T14048.3-2017 检验合格							
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: RDH3-125 Ui:500V; Uimp:2.5kV; Ue: AC230V(1P), AC400V(2P, 3P, 4P); Ith: 125A; Ie: 125A; Icw:1.5kA/1s; Icm(峰值):2.5kA; 使用类别:AC-22A; IP20; 极数:1P,2P,3P,4P.							
主检: 鲁建平 签字:  日期: 2018-11-12							
审核: 姜 鑫 签字:  日期: 2018-11-12							
签发: 张 洁 签字:  日期: 2018-11-12							
备注: 1. 变更情况: <table border="1" data-bbox="167 1780 1396 1870"> <thead> <tr> <th>序号和名称</th> <th>变更前</th> <th>变更后</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. 标准变更</td> <td>GB/T14048.3-2008</td> <td>GB/T14048.3-2017</td> </tr> </tbody> </table>		序号和名称	变更前	变更后	1. 标准变更	GB/T14048.3-2008	GB/T14048.3-2017
序号和名称	变更前	变更后					
1. 标准变更	GB/T14048.3-2008	GB/T14048.3-2017					
2. 原 3C 认可报告编号: C-040-13B2598-S; 3. 出具试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司; 4. 原 3C 证书编号: 2013010302655155; 5. 此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。							