

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

国家强制性产品认证 试验报告

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

RDH3-63

Ui: 400V; Uimp: 2.5kV; ☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

Ue: AC230V(1P, 2P), AC400V(3P, 4P);

Ith: 63A;

Ie: 32A, 63A;

Icw: 1.2kA/1s, 1kA/0.1s, 2kA/0.01s;

使用类别: AC (任务编号)

IP20;

额定 IP20, 3P, 4P.

申请编号: A2018CCC0302-2995755

产品名称: 隔离开关

型 号: RDH3-63

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



变更情况:




序号和名称	变更前	变更后
1. 标准变更	GB/T 14048.3-2011	GB/T 14048.3-2017

原 3C 认可报告编号: C-040-11B3156-S;

出具试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司;

原 3C 证书编号: 2597810302241389;

此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。

样品名称: 隔离开关 型 号: RDH3-63 商 标: / 样品数量: 1 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2018-10-24 完成日期: 2018-10-26	委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产者: 人民电器集团有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产企业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路555号						
试验结论: 依据 GB/T14048.3-2017 检验合格							
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: RDH3-63 Ui:400V; Uimp:2.5kV; Ue: AC230V(1P, 2P), AC400V(3P, 4P); Ith: 63A; Ie: 32A,63A; Icw:1.2kA/1s; Icm(峰值):2kA; 使用类别:AC-21A; IP20; 极数:1P,2P,3P,4P.							
主检: 鲁建平 签字:  日期: 2018-11-12	 (检测机构名称、盖章) 2018年11月12日						
审核: 陆维导 签字:  日期: 2018-11-12							
签发: 张 洁 签字:  日期: 2018-11-12							
备注:							
1. 变更情况:							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">序号和名称</th> <th style="width: 35%;">变更前</th> <th style="width: 35%;">变更后</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. 标准变更</td> <td>GB/T14048.3-2008</td> <td>GB/T14048.3-2017</td> </tr> </tbody> </table>		序号和名称	变更前	变更后	1. 标准变更	GB/T14048.3-2008	GB/T14048.3-2017
序号和名称	变更前	变更后					
1. 标准变更	GB/T14048.3-2008	GB/T14048.3-2017					
2. 原 3C 认可报告编号: C-040-11B3156-S; 3. 出具试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司; 4. 原 3C 证书编号: 2007010302241389; 5. 此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。							