



151300110071



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0098

国家强制性产品认证 试验报告


☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2018CCC0302-2994623
(任务编号)

产品名称: 隔离开关

型 号: RDH3G-125

检测机构: 福建省产品质量检验研究院



样品名称: 隔离开关 型号: RDH3G-125 商 标: / 数 量: 2 台 样品来源: 送样 收样日期: 2018-10-08 完成日期: 2018-10-19	委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业区) 生产者: 人民电器集团有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业区) 生产企业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路 555 号								
试验结论: 依据 GB/T14048.3-2017 检验合格									
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: RDH3G-125; Uimp:4kV; Ui:500V; Ith:125A; Ue:AC230V(1P), AC400V(2P、3P、4P); Ie: 80A, 100A, 125A; Icw=1500A/1s; Icm=2500A; 使用类别:AC-21A; 1P、2P、3P、4P; IP20									
主检: 张帆	日期: 2018-10-19								
审核: 俞晓芳	日期: 2018-10-22								
签发: 王平	日期: 2018-10-23								
 福建省产品质量检验研究院 2018 年 10 月 23 日 备注: 1.变更情况: <table border="1" data-bbox="199 1635 1436 1724"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>变更项目</th> <th>变更前</th> <th>变更后</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>标准换版</td> <td>GB/T14048.3-2008</td> <td>GB/T14048.3-2017</td> </tr> </tbody> </table> 2.最近一次原 3C 认可报告编号(申请编号): 02501-16DQ095(A2016CCC0302-2325268); 3.最近一次出具原 3C 试验报告的检测单位: 福建省产品质量检验研究院; 4.原 3C 证书编号: 2016010302902035; 5.此确认试验报告与原报告合并使用才有效。		序号	变更项目	变更前	变更后	1	标准换版	GB/T14048.3-2008	GB/T14048.3-2017
序号	变更项目	变更前	变更后						
1	标准换版	GB/T14048.3-2008	GB/T14048.3-2017						