

CQC 产品认证

试验报告

■新申请 □变更 □监督 □复审 □其他：

申请编号：V2022CQC107502-932287

（任务编号）

产品名称：双电源自动转换开关

型 号：RDH5D-400、RDH5D-500、RDH5D-630

检测机构：湖南电器科院检测集团有限公司



安全型式试验报告

样品名称: 双电源自动转换开关
型 号: RDH5D-400、RDH5D-500、
RDH5D-630

商 标: /

样品数量: 11 台

样品来源: 企业送样

收样日期: 2022-3-28

完成日期: 2022-5-11

委托人: 人民电器集团有限公司

委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者: 人民电器集团有限公司

生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业: 浙江人民电器有限公司

生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

试验结论: 依据 GB/T 14048.11-2016 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

RDH5D-400、RDH5D-500、RDH5D-630; U_e : AC400V; U_i : 800V (主电路); U_{imp} : 8kV (主电路); U_i : 400V (控制器); U_{imp} : 2.5kV (控制器); I_e : 315A, 350, 400A (I_{th} : 400A); I_e : 500A (I_{th} : 500A); I_e : 630A (I_{th} : 630A); 使用类别: AC-33iB; I_{cm} (峰值): 32kA; I_{cw} : 12.6kA/60ms; 控制转换的方式: ATSE; 电器级别: PC 级; 极数: 3P, 4P

主检: 周建勋 签名: 周建勋 日期: 2022-5-12

审核: 吴江 签名: 吴江 日期: 2022-5-12

签发: 李斌 签名: 李斌 日期: 2022-5-12

(湖南电器科院检测集团有限公司)
2022 年 5 月 12 日

备注: EMC 部分分包, 分包检测机构: 浙江省机电产品质量检测所有限公司

分包报告编号: 13W220176

样品编号: #1~#6 RDH5D-630 I_e : 630A 4P;

#7、#8 RDH5D-400 I_e : 315A 4P;

#9 RDH5D-500 I_e : 500A 4P;