



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0116

CQC 标志认证 试验报告

■新申请 □变更 □监督 □复审 □其他:

申请编号: V2022CQC107502-932286

产品名称: 双电源自动转换开关

型 号: RDH5D-800、RDH5D-1000

RDH5D-1250、RDH5D-1600

检测机构: 浙江方圆检测集团股份有限公司

(浙江方圆电气设备检测有限公司)



申请编号: V2022CQC107502-932286 样品名称: 双电源自动转换开关 型 号: RDH5D-800、RDH5D-1000、 RDH5D-1250、RDH5D-1600 商 标: / 数 量: 8 台 样品来源: 生产企业送样 收样日期: 2022-07-07 完成日期: 2022-08-21	委 托 人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区 (柳市人民工业园) 生 产 者: 人民电器集团有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区 (柳市人民工业园) 生 产 企 业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号
试验结论: 依据 GB/T 14048.11-2016 检验合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: RDH5D-800、RDH5D-1000、RDH5D-1250、RDH5D-1600; Ue: AC400V; Ui: 800V (主回路)、400V (控制回路); Uimp: 8kV (主回路)、2.5kV (控制回路); Ith=Ie: 800A、1000A、1250A、1600A; 使用类别: AC-33iB; Icm (峰值): 67.2kA; Icw: 32kA/60ms; 转换方式: ATSE; 电器级别: PC 级; 极数: 3P、4P;	
主检: 金宏飞 签名: 金宏飞 日期: 2022-08-30	
审核: 陆林林 签名: 陆林林 日期: 2022-08-30	
签发: 姚 波 签名: 姚波 日期: 2022-08-30	
备注:	