



2014001380A



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2017CCC0304-2629648

(任务编号)

产品名称: 软起动器

型 号: RDJR6-250kW, RDJR6-280kW, RDJR6-320kW

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



样品名称：软起动器 型 号：RDJR6-250kW, RDJR6-280kW, RDJR6-320kW 商 标：/ 样品数量：1 台 样品来源：工厂送样 收样日期：2017-09-05 完成日期：2017-09-16		委托人：人民电器集团有限公司 委托人地址：浙江省乐清市经济开发区（柳市人民工业园） 生产者：人民电器集团有限公司 生产者地址：浙江省乐清市经济开发区（柳市人民工业园） 生产企业：浙江人民电器有限公司 生产企业地址：浙江省乐清市柳市镇车站路555号							
试验结论：依据 GB/T14048.6-2016 检验合格									
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明： RDJR6-250kW,RDJR6-280kW,RDJR6-320kW Uimp:6kV;Ui: 660V; Ue: AC380V; Ith=Ie: 500A,560A,640A; Pe: 250kW,280kW,320kW; 使用类别: AC-53b;极数:3P.									
主检：王 炜 签字：王炜 日期：2017-09-27		 (检测机构名称 盖章) 2017年9月27日							
审核：姚惠芳 签字：姚惠芳 日期：2017-09-27									
签发：许建林 签字：许建林 日期：2017-09-27									
备注： 1.变更情况; <table><tr><th>序号和名称</th><th>变更前</th><th>变更后</th></tr><tr><td>1. 标准换版</td><td>GB 14048.6-2008</td><td>GB/T 14048.6-2016</td></tr></table> 2.原 CCC 认可报告编号：C-040-10B4587-S; 3.出具原 CCC 试验报告的检测单位：苏州电器科学研究院股份有限公司; 4.原 CCC 证书编号：2012010304533239; 5.此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。				序号和名称	变更前	变更后	1. 标准换版	GB 14048.6-2008	GB/T 14048.6-2016
序号和名称	变更前	变更后							
1. 标准换版	GB 14048.6-2008	GB/T 14048.6-2016							