



2014001380A



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2017CCC0304-2629632

(任务编号)

产品名称: 软起动器

型 号: RDJR6-5.5kW, RDJR6-7.5kW, RDJR6-11kW,
RDJR6-15kW, RDJR6-18.5kW, RDJR6-22kW,
RDJR6-30kW, RDJR6-37kW, RDJR6-45kW,
RDJR6-55kW

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



样品名称: 软起动器 型 号: RDJR6-5.5kW, RDJR6-7.5kW, RDJR6-11kW, RDJR6-15kW, RDJR6-18.5kW, RDJR6-22kW, RDJR6-30kW, RDJR6-37kW, RDJR6-45kW, RDJR6-55kW 商 标: / 样品数量: 1 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2017-09-05 完成日期: 2017-09-17	委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳 市人民工业园) 生产者: 人民电器集团有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳 市人民工业园) 生产企业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站 路 555 号
---	--

试验结论: 依据 GB/T14048.6-2016 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

RDJR6-5.5kW, RDJR6-7.5kW, RDJR6-11kW, RDJR6-15kW, RDJR6-18.5kW, RDJR6-22kW,
 RDJR6-30kW, RDJR6-37kW, RDJR6-45kW, RDJR6-55kW


Uimp:6kV; Ui: 660V; Ue: AC380V;

Ith=Ie: 11A, 15A, 22A, 30A, 37A, 44A, 60A, 74A, 90A, 110A;

Pe: 5.5kW, 7.5kW, 11kW, 15kW, 18.5kW, 22kW, 30kW, 37kW, 45kW, 55kW;

外壳防护等级: IP20;

使用类别: AC-53b; 极数: 3P.

主检: 王 炜 签字:  日期: 2017-09-27

审核: 尤雪元 签字:  日期: 2017-09-27

签发: 许建林 签字:  日期: 2017-09-27



备注:

1. 变更情况;

序号和名称	变更前	变更后
1. 标准换版	GB 14048.6-2008	GB/T 14048.6-2016

2. 原 CCC 认可报告编号: C-040-10B4585-S;

3. 出具原 CCC 试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司;

4. 原 CCC 证书编号: 2011010304478002;

5. 此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。