




2012131046Z



(2012)国认监验字(09)号



检测
CNAS L0098

国家强制性产品认证 试验报告

☒新申请 ☐变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:


申请编号: A2014CCC0307-1752113
(任务编号)

产品名称: 塑料外壳式断路器

型 号: RDM1-250L/2300, RDM1-250M/2300

检测机构: 福建省产品质量检验研究院



产品名称: 塑料外壳式断路器 型 号: RDM1-250L/2300, RDM1-250M/2300 数 量: 12 台 收样日期: 2014-03-07 完成日期: 2014-03-13 样品来源: 送样	委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产者(制造商): 人民电器集团有限公司 生产者地址(制造商): 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产企业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路555号
试验结论: 合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: RDM1-250L/2300, RDM1-250M/2300; Ui:800V; Ue:AC400V; In:100A, 125A, 160A, 180A, 200A, 225A, 250A; 过电流脱扣器类型: 热磁式; L 型: Ics:25kA, Icu:35kA; M 型: Ics:35kA, Icu:50kA; 使用类别:A; 2P	
签发人: 郑立新 签名:  签发日期: 2014-03-13 	
备注: 无。	