



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:




申请编号: A2019CCC0307-3210610
(任务编号)

产品名称: 塑料外壳式断路器

型 号: RDM5E-125M, RDM5E-125H

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



样品名称: 塑料外壳式断路器 型 号: RDM5E-125M, RDM5E-125H 商 标: / 样品数量: 8 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2019-07-22 完成日期: 2019-09-06	委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区 (柳 市人民工业园) 生产者: 人民电器集团有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区 (柳 市人民工业园) 生产企业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路 555 号									
试验结论: 依据 GB/T 14048.2-2008 检验合格										
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: RDM5E-125M, RDM5E-125H Ui:1000V; Uimp:12kV; Ue: AC400V/690V; In:32A(I_R=12.5A~32A 可调),63A(I_R=25A~63A 可调),125A(I_R=50A~125A 可调); 过电流脱扣器类型:电子式; Ics:AC400V: M 型: 35kA; H 型:50kA; AC690V: M 型: 10kA; H 型:10kA; Icu:AC400V: M 型: 50kA; H 型:85kA; AC690V: M 型: 20kA; H 型:20kA; Icw: 1.5kA/0.5s; 使用类别:A 类; 极数: 3P,4P; 适用于隔离; 配用的辅助触头: 1NO1NC, Ith:3A; AC-15 Ue/Ie: AC400V/0.4A; DC-13 Ue/Ie: DC220V/0.15A;										
主检: 朱文华 签字:  日期: 2019-09-20	 (检测机构名称: 盖章)									
审核: 陆维导 签字:  日期: 2019-09-24										
签发: 陈 源 签字:  日期: 2019-09-24										
备注: 1.变更情况: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">序号和名称</th> <th style="width: 35%;">变更前</th> <th style="width: 35%;">变更后</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.极数变更</td> <td>3P</td> <td>3P, 4P</td> </tr> <tr> <td>2.总装配图变更</td> <td>2RM.256.306.M、H (3P)</td> <td>2RM.256.306.M、H (3P), 2RM.259.067.M、H (4P)</td> </tr> </tbody> </table> 2.原 CCC 认可报告编号: 03601-A-17B0987-S; 3.出具原试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司; 4.原 CCC 证书编号: 2018010307044882; 5.此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。		序号和名称	变更前	变更后	1.极数变更	3P	3P, 4P	2.总装配图变更	2RM.256.306.M、H (3P)	2RM.256.306.M、H (3P), 2RM.259.067.M、H (4P)
序号和名称	变更前	变更后								
1.极数变更	3P	3P, 4P								
2.总装配图变更	2RM.256.306.M、H (3P)	2RM.256.306.M、H (3P), 2RM.259.067.M、H (4P)								