



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

CQC 标志认证 试验报告

☐ 新申请 ☒ 变更 ☐ 监督 ☐ 复审 ☐ 其他:




申请编号: V2021CQC107502-866734
(任务编号)

产品名称: 塑料外壳式断路器

型 号: RDM5E-125M, RDM5E-125H

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



样品名称: 塑料外壳式断路器 型号: RDM5E-125M,RDM5E-125H 商标: / 样品数量: 3 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2021-11-24 完成日期: 2021-12-31	委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区 (柳市人民工业园) 生产者: 人民电器集团有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区 (柳市人民工业园) 生产企业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号
试验结论: 依据 GB/T 14048.2-2020 检验合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: RDM5E-125M,RDM5E-125H Ui:1000V;Uimp:12kV; Ue: AC400V/690V; In:32A(I _R =12.5A~32A 可调),63A(I _R =25A~63A 可调),125A(I _R =50A~125A 可调); 过电流脱扣器类型:电子式; Ics:AC400V:M 型:35kA;H 型:50kA;AC690V:M 型:10kA;H 型:10kA; Icu:AC400V:M 型:50kA;H 型:85kA;AC690V:M 型:20kA;H 型:20kA; Icw:1.5kA/1s; 选择性类别:A 类; 极数: 3P,4P;适用于隔离; 配用的辅助触头:1NO1NC,Ith:3A; Ui:400V;Uimp:4kV; AC-15 Ue/Ie:AC400V/0.4A; DC-13 Ue/Ie:DC220V/0.15A;	
主检: 朱文华 签名:  日期: 2022-01-06	 (检测机构名称: 盖章) 2022年01月06日
审核: 陆维导 签名:  日期: 2022-01-06	
签发: 韩美丽 签名:  日期: 2022-01-06	
备注: 1.变更情况: 见附页 1 2.原 CQC 认可报告编号: 03601-A-19B0558-S; 3.出具原试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司; 4.原 CQC 证书编号: CQC2018010307044882; 5.此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。	