



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0116

CQC 标志认证 试验报告

☐新申请 ☐变更 ☐监督 ☐复审 ☒其他: ODM

申请编号: V2023CQC107502-1083757

产品名称: 塑料外壳式断路器


型 号: RDM5E-1250M、RDM5E-1600M、RDM5E-2000M
RDM5E-1250H、RDM5E-1600H、RDM5E-2000H

检测机构: 浙江方圆检测集团股份有限公司

国家电器安全质量检验检测中心(浙江)

(浙江方圆电气设备检测有限公司)



申请编号: V2023CQC107502-1083757 样品名称: 塑料外壳式断路器 型 号: RDM5E-1250M、RDM5E-1600M RDM5E-2000M、RDM5E-1250H RDM5E-1600H、RDM5E-2000H 数 量: 2 台 商 标: / 样品来源: 生产企业送样 收样日期: 2023-08-03 完成日期: 2023-08-25	委 托 人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市乐清经济开发区 (柳市人民工业园) 生 产 者: 人民电器集团有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市乐清经济开发区 (柳市人民工业园) 生 产 企 业: 上图电气有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市乐清经济开发区纬二十路 268 号
试验结论: 原获证(母证书号: CQC22107362223)产品依据 GB/T 14048.2-2020 标准检验合格, 经本单位对本次送样样品的核查, 送样样品与原获证(母证书号: CQC22107362223)产品的描 述、内部结构一致。	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: RDM5E-1250M、RDM5E-1600M、RDM5E-2000M、 RDM5E-1250H、RDM5E-1600H、RDM5E-2000H; Ui: 1000V; Uimp: 8kV; Ue: AC400/415V、AC690V; In: 1250A (Ir: 500/630/700/800/900/1000/1100/1200/1250A 分级可调+OFF), 1600A (Ir: 630/800/900/1000/1100/1250/1400/1500/1600A 分级可调+OFF), 2000A (Ir: 800/1000/1250/1400/1500/1600/1800/1900/2000A 分级可调+OFF); 过电流脱扣器类型: 电子式; AC400/415V: Ics: 50kA (M 型), 85kA (H 型); Icu: 85kA (M 型), 100kA (H 型); AC690V: Ics: 25kA (M 型), 25kA (H 型); Icu: 25kA (M 型), 25kA (H 型); Icw: 25kA/1s; 适用频率: 50/60Hz; 选择性类别: B 类; 极数: 3P、4P; 产品适用于隔离;	
主检: 金宏飞 签名: 	日期: 2023-08-25
审核: 陆林林 签名: 	日期: 2023-08-25
签发: 黄 芳 签名: 	日期: 2023-08-25
备注: ODM 申请人与母证书的信息情况详见附页	

