



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

CQC 标志认证

试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: V2021CQC107502-866732



(任务编号)

产品名称: 塑料外壳式断路器

型 号: RDM5E-250M, RDM5E-250F, RDM5E-250H

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



样品名称: 塑料外壳式断路器 型 号: RDM5E-250M,RDM5E-250F, RDM5E-250H 商 标: / 样品数量: 8 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2021-11-28 完成日期: 2021-12-13	委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产者: 人民电器集团有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产企业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路555号						
试验结论: 依据 GB/T 14048.2-2020 检验合格							
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: RDM5E-250M,RDM5E-250F, RDM5E-250H Ui:1000V;Uimp:12kV;Ue:AC400V/690V; In:250A(100A~250A 可调); 过电流脱扣器类型:电子式; Ics:AC400V:M 型:35kA;F 型:50kA;H 型:50kA; AC690V:M 型:10kA;F 型:10kA;H 型:10kA; Icu:AC400V:M 型:50kA;F 型:50kA;H 型:85kA; AC690V:M 型:20kA;F 型:20kA;H 型:20kA; Icw:3kA/1s; 选择性类别:A 类; 极数: 3P,4P;适用于隔离用; 配用的辅助触头:1NO1NC; Ith:3A;Uimp:4kV;Ui:400V; AC-15:Ue/Ie:AC400V/0.4A;DC-13:Ue/Ie:DC220V/0.15A.							
主检: 戴维强 签名:  日期: 2022-01-18	 (检测机构名称: 盖章) 2022年01月18日						
审核: 姜 鑫 签名:  日期: 2022-01-18							
签发: 韩美丽 签名:  日期: 2022-01-18							
备注: 1.变更情况: <table border="1" data-bbox="215 1803 1492 1892"> <thead> <tr> <th>序号和名称</th> <th>变更前</th> <th>变更后</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>见附页 1</td> <td>见附页 1</td> <td>见附页 1</td> </tr> </tbody> </table>		序号和名称	变更前	变更后	见附页 1	见附页 1	见附页 1
序号和名称	变更前	变更后					
见附页 1	见附页 1	见附页 1					
2.原 CQC 认可报告编号: 03601-A-19B0557-S; 3.出具原试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司; 4.原 CQC 证书编号: CQC2018010307037794; 5.此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。							