



161100110161



(2016)(浙)质监验字0161号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0116

国家强制性产品认证

试验报告

■新申请 □变更 □监督 □复审 □其他:

申请编号: A2017CCC0307-2625562

产品名称: 塑料外壳式断路器

型 号: RDM5E-400M, RDM5E-400H

检测机构: 浙江方圆检测集团股份有限公司

(浙江方圆电气设备检测有限公司)



申请编号: A2017CCC0307-2625562 样品名称: 塑料外壳式断路器 型号: RDM5E-400M, RDM5E-400H 商 标: / 数 量: 12 台 样品来源: 生产企业送样 收样日期: 2017 年 08 月 23 日 完成日期: 2017 年 10 月 16 日	委 托 人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生 产 者: 人民电器集团有限公司 生产者地址: 乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生 产 企 业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路 555 号
试验结论: 依据 GB/T 14048.2-2008 检验合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: RDM5E-400M, RDM5E-400H; Ue: AC400V, AC690V; Ui: 1000V; Uimp: 12kV; In: 400A (160A/180A/200A/225A/250A/280A/315A/350A/375A/400A 分档可调); 过电流脱扣器类型: 电子式; 使用类别: B; M 型: AC400V: Ics: 42kA, Icu: 65kA; AC690V: Ics: 15kA, Icu: 20kA; H 型: AC400V: Ics: 65kA, Icu: 100kA; AC690V: Ics: 15kA, Icu: 20kA; Icw: 5kA/1s; 极数: 3P; 产品适用于隔离 配用的辅助回路: 1NO1NC Ith: 3A; AC-15: AC400V/0.4A; DC-13: DC220V/0.15A;	
主检: 何 炬 签名: <u>何炬</u> 日期: 2018-01-08	(检测机构名称、盖章) 2018-01-08 
审核: 陆林林 签名: <u>陆林林</u> 日期: 2018-01-08	
签发: 王国忠 签名: <u>王国忠</u> 日期: 2018-01-08	
备注:	