



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

CQC 标志认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:



申请编号: V2021CQC107502-866731
(任务编号)

产品名称: 塑料外壳式断路器

型 号: RDM5E-400F, RDM5E-400M, RDM5E-400H

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



样品名称: 塑料外壳式断路器 型 号: RDM5E-400F,RDM5E-400M, RDM5E-400H 商 标: / 样品数量: 7 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2021-11-24 完成日期: 2021-12-10	委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区 (柳市人民工业园) 生产者: 人民电器集团有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区 (柳市人民工业园) 生产企业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号
试验结论: 依据 GB/T 14048.2-2020 检验合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: RDM5E-400F,RDM5E-400M,RDM5E-400H Uimp:12kV;Ui:1000V;Ue: AC400V/690V; In: 400(160A~400A 可调); 过电流脱扣器类型:电子式; Icu:400V:50kA (F 型),65kA(M 型),100kA(H 型); 690V:20kA (F 型),20kA(M 型),20kA(H 型); Ics:400V:50kA (F 型),42kA(M 型),65kA(H 型); 690V:15kA (F 型),15kA(M 型),15kA(H 型); Icw:5kA/1s; 选择性类别:B;极数:3P,4P;适用于隔离用; 配用的辅助触头:1NO1NC,Ith:3A; Uimp:4kV;Ui:400V; AC-15: AC400V/0.4A,DC-13: DC220V/0.15A.	
主检: 朱文华 签名:  日期: 2022-01-06	 (检测机构名称、盖章) 2022 年 01 月 06 日
审核: 任 翔 签名:  日期: 2022-01-06	
签发: 韩美丽 签名:  日期: 2022-01-06	
备注: 1.变更情况: 见附页 1 2.原 CQC 认可报告编号: 03601-A-19B0556-S; 3.出具原试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司; 4.原 CQC 证书编号: CQC2018010307040400; 5.此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。	