



CQC 标志认证

试验报告

■新申请 ☐变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他：

申请编号：V2021CQC107502-854663

(任务编号)

产品名称：塑料外壳式断路器

型 号：RDM5E-630F、RDM5E-630M、RDM5E-630H


检测机构：山东省产品质量检验研究院

(国家节能产品质量检验检测中心、

国家输配电设备质量检验检测中心(山东))



安全型式试验报告

申请编号: V2021CQC107502-854663 (任务编号) 样品名称: 塑料外壳式断路器 型号规格: RDM5E-630F RDM5E-630M RDM5E-630H 商 标: / 样品数量: 28 台 样品生产序号: / 收样日期: 2021-10-27 样品来源: 送样 抽样通知书编号: /		委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产者: 人民电器集团有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产企业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号	
试验依据标准: GB/T 14048.2-2020 《低压开关设备和控制设备 第 2 部分: 断路器》			
试验结论: 合格			
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: RDM5E-630F、RDM5E-630M、RDM5E-630H; Uimp: 12kV; Ui: 1000V; Ue: AC400V/690V; In: 630A (250A~630A 可调); 过电流脱扣器类型: 电子式; AC400V: Ics=50kA, Icu=50kA(F 型); Ics=55kA, Icu=85kA(M 型); Ics=75kA, Icu=100kA(H 型); AC690V: Ics=15kA, Icu=20kA(F 型); Ics=15kA, Icu=20kA(M 型); Ics=15kA, Icu=20kA(H 型); Icw: 10kA/1s; 选择性类别: B 类; 频率: 50Hz; 极数: 3P; 适用于隔离; 配用的辅助触头: 2NO2NC; 约定发热电流 (Ith): 3A; Ui: 400V; Uimp: 4kV; 相应类别下的额定工作电压 (Ue)/额定工作电流 (Ie): AC-15: AC400V/0.4A; DC-13: DC220V/0.15A			
主检: 张培英 签名:  日期: 2022-06-30		山东省产品质量检验研究院 2022 年 6 月 30 日	
审核: 朱金华 签名:  日期: 2022-06-30			
签发: 丛 林 签名:  日期: 2022-06-30			
备 注	/		