



161100110161



(2016)(浙)质监验字0161号



中国认可
国际互认
检测

TESTING
CNAS L0116

国家强制性产品认证 试验报告

■新申请 □变更 □监督 □复审 □其他:

申请编号: A2017CCC0307-2625563

产品名称: 塑料外壳式断路器

型 号: RDM5E-800M RDM5E-800H

检测机构: 浙江方圆检测集团股份有限公司

(浙江方圆电气设备检测有限公司)



申请编号: A2017CCC0307-2625563 样品名称: 塑料外壳式断路器 型号: RDM5E-800M、 RDM5E-800H 商 标: PEOPLE 数 量: 15 台 样品来源: 生产企业送样 收样日期: 2017 年 09 月 02 日 完成日期: 2017 年 10 月 30 日	委 托 人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生 产 者: 人民电器集团有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生 产 企 业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路 555 号
试验结论: 依据 GB/T 14048.2-2008 检验合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: RDM5E-800M、RDM5E-800H; Ue: AC400V/690V; Ui: 1000V; Uimp: 12kV; In: 800A(I _R : 315A/350A/400A/450A/500A/560A/630A/700A/760A/800A 分档可调), 630A(I _R : 250A/280A/315A/350A/375A/400A/450A/500A/560A/630A 分档可调); 过电流脱扣器类型: 电子式; M 型: Ue: 400V: Ics: 50kA, Icu: 75kA, Ue: 690V: Ics: 15kA, Icu: 20kA; H 型: Ue: 400V: Ics: 50kA, Icu: 75kA, Ue: 690V: Ics: 15kA, Icu: 20kA; Icw: 10kA/1s; 使用类别: B 类; 极数: 3P; 产品适用于隔离; 配用的辅助触头: 1NO1NC; Ith: 3A; AC-15: AC400V/0.4A, DC-13: DC220V/0.15A;	
主检: 汪林峰 签名:  日期: 2017-12-31	
审核: 陆林林 签名:  日期: 2017-12-31	
签发: 王国忠 签名:  日期: 2017-12-31	
备注:	