



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

国家强制性产品认证

试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:




申请编号: A2019CCC0307-3210600
(任务编号)

产品名称: 塑料外壳式断路器

型 号: RDM5E-800M, RDM5E-800H

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



样品名称: 塑料外壳式断路器 型 号: RDM5E-800M, RDM5E-800H 商 标: / 样品数量: 6 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2019-08-07 完成日期: 2019-08-28	委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳 市人民工业园) 生产者: 人民电器集团有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳 市人民工业园) 生产企业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路 555 号									
试验结论: 依据 GB/T 14048.2-2008 检验合格										
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: RDM5E-800M, RDM5E-800H Ui:1000V; Uimp:12kV; Ue: AC400V/690V; In:630A(I _R =250A~630A 可调),800A(I _R =315A~800A 可调); 过电流脱扣器类型:电子式; Ics:AC400V: M 型: 50kA; H 型:65kA; AC690V: M 型: 15kA; H 型:15kA; Icu:AC400V: M 型: 75kA; H 型:100kA; AC690V: M 型: 20kA; H 型:20kA; Icw: 10kA/1s; 使用类别:B 类; 极数: 3P,4P; 适用于隔离; 配用的辅助触头: 1NO1NC, Ith:3A; AC-15 Ue/Ie: AC400V/0.4A; DC-13 Ue/Ie: DC220V/0.15A;										
主检: 朱文华 签字:  日期: 2019-09-29	 (检测机构名称、盖章) 2019年9月29日									
审核: 陆维导 签字:  日期: 2019-09-29										
签发: 陈 源 签字:  日期: 2019-09-29										
备注: 1.变更情况: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">序号和名称</th> <th style="width: 35%;">变更前</th> <th style="width: 35%;">变更后</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.极数变更</td> <td>3P</td> <td>3P, 4P</td> </tr> <tr> <td>2.总装配图变更</td> <td>2RM.256.309M、H (3P)</td> <td>2RM.256.309M、H (3P), 2RM.259.070M、H (4P)</td> </tr> </tbody> </table>		序号和名称	变更前	变更后	1.极数变更	3P	3P, 4P	2.总装配图变更	2RM.256.309M、H (3P)	2RM.256.309M、H (3P), 2RM.259.070M、H (4P)
序号和名称	变更前	变更后								
1.极数变更	3P	3P, 4P								
2.总装配图变更	2RM.256.309M、H (3P)	2RM.256.309M、H (3P), 2RM.259.070M、H (4P)								
2.原 CCC 认可报告编号: 02401-1711900239-S; 3.出具原试验报告的检测单位: 浙江方圆检测集团股份有限公司(浙江方圆电气设备检测有限公司); 4.原 CCC 证书编号: 2018010307037769; 5.此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。										