



151300110071



2015闽质监验字051号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0098

国家强制性产品认证 试验报告


☒新申请 ☐变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2017CCC0307-2625553
(任务编号)

产品名称: 剩余电流保护断路器

型 号: RDM5L-125L、RDM5L-125M

检测机构: 福建省产品质量检验研究院



样品名称: 剩余电流保护断路器 型 号: RDM5L-125L、 RDM5L-125M 商 标: / 样品数量: 35 台 样品来源: 送样 收样日期: 2017-10-27、 2018-03-27、 2018-01-19 完成日期: 2017-04-10	委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区 (柳市人民工业园) 生产者: 人民电器集团有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区 (柳市人民工业园) 生产企业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车 站路 555 号
试验结论: 依据 GB/T14048.2-2008 检验合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: RDM5L-125L、RDM5L-125M; Uimp:8kV; Ui:1000V; Ue:AC400V; In:10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A, 80A, 100A, 125A; 过电流脱扣器类型:热磁式; IΔn:30mA(仅非延时型)/50mA/100mA/200mA/300mA/500mA(任选三档分级调节)/AC 型/非延时型、延时型; 漏电脱扣器类型:电子式; 使用类别:A; RDM5L-125L, Icu:35kA; Ics:25kA; RDM5L-125M, Icu:50kA; Ics:35kA; IΔm:25%Icu; 3P、4P(3 个保护极, N 极可开闭); 适用于隔离用。 配用的辅助触头:1NO1NC; Ith:3A; AC-15:400V/0.4A, DC-13:220V/0.15A 配用的报警触头:1NO1NC; Ith:3A; AC-15:400V/0.4A, DC-13:220V/0.15A	
主检: 许峰 日期: 2018-04-10	 福建省产品质量检验研究院 检测报告专用章 2018 年 4 月 24 日
审核: 何晓芳 日期: 2018-04-23	
签发: 王平 日期: 2018-04-24	
备注: 示波图编号原则: S(试验波), Y(预期波), E(EMC 波形); D(50kA 系统), X(10kA 系统), S(寿命系统), N (120kA 系统), Z(综合系统), F(辅助触头系统), RE(辐射发射), CE(传导发射), HA(谐波)。	