



国家强制性产品认证试验报告

□新申请 ⊠变更 □监督 □复审 □其他:

申请编号: A2018CCC0307-2948325

(任务编号)

产品名称: 剩余电流保护断路器

型 号: RDM5L-125L、RDM5L-125M、

RDM5L-125LR、RDM5L-125MR

检测机构: 福建省产品质量检验研究院

样品名称: 剩余电流保护断路器

型 号: RDM5L-125MR

商 标: /

样品数量: 1台

样品来源:送样

收样日期: 2018-07-25

完成日期: 2018-08-10

委托人: 人民电器集团有限公司

委托人地址:浙江省乐清市经济开发区

(柳市人民工业园)

生产者: 人民电器集团有限公司

生产者地址:浙江省乐清市经济开发区

(柳市人民工业园)

生产企业: 浙江人民电器有限公司

生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车

站路 555 号

试验结论: 依据 GB/T14048.2-2008 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

RDM5L-125L、RDM5L-125M、RDM5L-125LR、RDM5L-125MR; Uimp:8kV; Ui:1000V; Ue:AC400V; In:10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A, 80A, 100A, 125A; 过电流脱扣器类型:虫流磁式; I△n:30mA(仅非延时型)/50mA/100mA/200mA/300mA/500mA(任选三档分级调节)/AC型/非延时型、延时型;漏电脱扣器类型:电子式;使用类别:A; L型: Icu:35kA, Ics:25kA; M型: Icu:50kA, Ics:35kA; IΔm:25%Icu; 3P、4P(3个保护极,N极可开闭);适用于隔离用。配用的辅助触头:1NO1NC; Ith:3A; AC-15:400V/0.4A, DC-13:220V/0.15A配用的报警触头:1NO1NC; Ith:3A; AC-15:400V/0.4A, DC-13:220V/0.15A

主检: 上脚: 2018-08-10

审核: 陈圣杰 日期: 2018-08-13

签发: ドラン 日期: 2018-08-13



备注:

1 孪 更情况:

1.文文用 / d.			
序号	变更项目	变更前	变更后
1	型号解释增加 "R",代表某项 目专用,产品没 有任何变化		RDM5L-125L、RDM5L-125M、 RDM5L-125LR、RDM5L-125MR

- 2.最近一次原 3C 认可报告编号(申请编号): 02501-17DQ089(A2017CCC0307-2625553);
- 3.最近一次出具原 3C 试验报告的检测单位: 福建省产品质量检验研究院;
- 4.原 3C 证书编号: 2018010307068594;
- 5.此确认试验报告与原报告合并使用才有效。