



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0010

CQC 标志认证

试验报告

☐ 新申请 ☒ 变更 ☐ 监督 ☐ 复审 ☐ 其他:

申请编号: V2021CQC107502-866339
(任务编号)

产品名称: 剩余电流保护断路器

型 号: RDM5L-125L、RDM5L-125M、RDM5L-125LR、RDM5L-125MR


检测机构: 大连产品质量检验检测研究院有限公司

Dalian Product Quality Inspection and Testing Institute Co., Ltd

(国家低压成套电控设备质量检验检测中心)

(National Low-Voltage Controlgear Assembly Quality Inspection and Testing Center)



产品名称: 剩余电流保护断路器 型 号: RDM5L-125L、RDM5L-125M、 RDM5L-125LR、RDM5L-125MR 商 标: / 样品数量: 10 台 样品来源: 企业送样 收样日期: 2022. 02. 11 完成日期: 2022. 03. 07	委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产者(制造商): 人民电器集团有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产企业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号
试验结论: 依据 GB/T 14048. 2-2020 检验合格	
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: RDM5L-125L、RDM5L-125M、RDM5L-125LR、RDM5L-125MR Ui:1000V; Uimp:8kV; Ue:AC230V(2P)、AC400V (3P、4P); 过电流脱扣器类型: 热磁式; 选择性类别: A; In: 10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A、80A、100A、125A; I Δ n: 30mA (仅非延时型) /50mA/100mA/200mA/300mA/500mA(任选三档分级可调)/AC 型/非延时型、延时型; 漏电脱扣器类型: 电子式; I Δ m:12. 5kA; Ics: 25kA(L 型)、35kA(M 型); Icu: 35kA(L 型)、50kA(M 型); 极数:2P、3P、4P (3 个保护级, N 极可开闭), 具有隔离功能。 配用的辅助触头: 1N01NC;Ui:400V; Uimp:4kV; Ith:3A; AC-15:Ue/Ie:AC400V/0. 4A, DC-13:Ue/Ie:DC220V/0. 15A; 配用的报警触头: 1N01NC;Ui:400V; Uimp:4kV; Ith:3A; AC-15:Ue/Ie:AC400V/0. 4A, DC-13:Ue/Ie:DC220V/0. 15A;	
主检: 刘振超 签名:  日期:2022. 03. 07	大连产品质量检验检测研究院 有限公司 (国家低压成套电控设备质量 检验检测中心) (检测机构名称、盖章) 2022 年 03 月 09 日
审核: 高 云 签名:  日期:2022. 03. 09	
签发: 崔绍景 签名:  日期:2022. 03. 09	
备注: 1) 该申请为变更申请, 具体变更情况见附表 1; 2) 原 CCC 试验报告编号: 02501-17DQ089; 3) 出具原 CCC 试验报告的检测单位: 福建省产品质量检验检测研究院; 4) 原 CCC 变更报告编号: 02501-18DQ806; 5) 出具原 CCC 变更报告的检测单位: 福建省产品质量检验检测研究院; 6) 原 CCC 证书编号: CQC2018010307068594, 发证日期: 2020 年 05 月 14 日; 7) 本试验报告需与原试验报告合并使用方为有效。 8) 示波图编号原则: 操作性能寿命—S 图; 接通分断—T 图; 预期波—Y 图;	